

Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
города Бузулука
«Средняя
общеобразовательная
школа № 8»
Оренбургская область,
г. Бузулук,
ул. Галактионова, 35
461040
тел/факс: (35342) 2-49-09
e-mail: buzsekr8@mail.ru
№ 140
«30» 08 2019 г

**Отчет о результатах исполнения предписания государственной инспекции труда
в Оренбургской области № 34-1318-100**


Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Принятые меры
Ответственным за электрохозяйство учреждения назначен работник не прошедший в установленном правилами порядке проверку знаний	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.7 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145.)	Ответственный за электробезопасность прошел обучение по электробезопасности.
Электроустановки потребителя не укомплектованы в полной мере защитными средствами. Отсутствуют инструмент с изолированными рукоятками и указатели отсутствия напряжения до 1000 В.	Нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок п. 1.4.)	Электроустановки оснащены инструментом с изолирующими рукоятками, приобретены указатели напряжения до 1000 В.
В учреждении отсутствует распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.9 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145).	Издан приказ «О допуске персонала по организации оперативного управления электрохозяйством».
Отсутствуют комплекты схем электроснабжения учреждения.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.6	Составлены комплекты схем электроснабжения.

	(зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145)	
На электроцитах не нанесены соответствующие надписи (диспетчерские наименования) соответствующие схемам электроснабжения и предупреждающие знаки.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.20 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	На электроцитах нанесены соответствующие надписи (диспетчерские наименования) соответствующие схемам электроснабжения и предупреждающие знаки.
В учреждении не соблюдается установленный правилами охраны труда порядок выдачи ключей от электроустановок. Отсутствует распорядительный документ, регламентирующий порядок хранения и выдачи ключей.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Нарушен п. 3.13 ПОТЭЭ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный № 30593)	Издан Приказ регламентирующий порядок хранения и выдачи ключей, выдача и возврат ключей учитываются в специальном журнале.
Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, оформление работ распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Журнал учета работ не ведется.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145). Нарушен п. 4.1, п. 4.2, п. 7.5, п. 8.1 ПОТЭЭ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. регистрационный № 30593)	Проводятся организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Оформлены перечни работ, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. Ведется «Журнал учета работ с электроустановками».
В учреждении у работников электрохозяйства отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.14 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145)	Работники электрохозяйства обеспечены инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Не обеспечена в полном объеме проверка соединения и состояния заземляющих устройств, системы зануления, системы уравнивания электрических потенциалов учреждения. Не обеспечено соединение сторонних проводящих частей (разделочные столы, столы с установленными на них электроприборами, мойки) на кухне в систему уравнивания электрических потенциалов.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.2, п. 2.7.13, п. 2.7.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	Выполнены мероприятия по проверке состояния соединений заземляющих устройств системы зануления и обеспечению соединений сторонних проводящих частей (указанных в пункте предписаний), к системе уравнивания электрических потенциалов.
Не обеспечено присоединение защитных	Нарушены Правила технической эксплуатации	Проведены мероприятия по присоединению

<p>заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин. Не заземлены металлорукава электропроводки к станкам в мастерских, металлические кабельные короба в мастерских.</p>	<p>электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 2.7.13, п. 2.7.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).</p>	<p>защитных заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин, а также по заземлению металлорукавов электропроводки к станкам в мастерских и металлических кабельных коробов в мастерских.</p>
<p>На дверцах электрических распределительных устройств, щитков освещения не нанесен постоянный предупреждающий знак.</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.20 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).</p>	<p>На дверцах электрических распределительных устройств, щитков освещения, нанесен предупреждающий знак.</p>
<p>Не обеспечено запираение на замок, с целью предотвращения случайного доступа к токоведущим частям, электрощита у входа в библиотеку.</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).</p>	<p>Электрощит у входа в библиотеку запирается на замок, с целью предотвращения случайного доступа к токоведущим частям,</p>
<p>Не обеспечено проведение инструктажей по охране труда обслуживающего персонала сторонних организаций (командированного) с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении инструктажа.</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.9 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 № 4145), Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок п. 46.6, п. 46.4 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. регистрационный № 30593).</p>	<p>Проведены инструктажи по охране труда обслуживающего персонала сторонних организаций (командированного) с записью в журнале регистрации инструктажей с подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении инструктажа.</p>
<p>Отсутствует распорядительный документ о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).</p>	<p>Издан приказ о назначении ответственного за проведение инструктажа и проверки знаний для присвоения I группы по электробезопасности.</p>
<p>В электрощитовом помещении на концах кабельных линий отсутствуют соответствующие бирки.</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.5 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).</p>	<p>В электрощитовом помещении на концах кабельных линий установлены соответствующие бирки</p>
<p>Проводимыми в процессе эксплуатации тех. обслуживанием, ремонтом электрохозяйства учреждения не обеспечено исправное состояние электрических сетей учреждения, а именно высота установки электрических</p>	<p>Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2. п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 6.6.30,</p>	<p>Переустановлены электрические розетки, на соответствующую высоту, согласно нормативных планов.</p>

розеток в помещениях для пребывания детей ниже нормативной для детских учреждений- 1,8 м.		
Не назначен в организации ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.5.10 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	Издан приказ о назначении ответственного за поддержание исправного состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.
Отсутствует распорядительный документ о предоставлении работникам специализированной организации, обслуживающей электроустановки по договору соответствующих прав в зависимости от формы оперативно-технического обслуживания.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.5, п. 46.10 (Зарегистрированы в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593).	Издан приказ, распоряжение о предоставлении работникам специализированной организации осуществляющих оперативно-техническое обслуживание электроустановок, соответствующих прав.

Директор МОАУ «СОШ №8»



С.В. Саяпина