



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: [aup.or@priuralnadzor.ru](mailto:aup.or@priuralnadzor.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1318-100  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Г. Бузулук  
(место составления предписания)

« 25 » марта 2019 г. 16-00 час.

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1318-рп от 01.03.2019 в период с 18.03.2019 по 25.03.2019 Ищукон Ростиславом Ростиславовичем, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора в присутствии директора МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 8» Саяпиной Светланы Васильевны была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 8». По результатам проверки составлен акт проверки № 34-1318-208 от 25.03.2019.

В соответствие с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 250, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 8» **предписывается** устранить следующие нарушения:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Ответственным за электрохозяйство учреждения назначен работник не прошедший в установленном порядке проверку знаний по электробезопасности на соответствующую группу допуска.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.7 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145.	01.09.2019
2.	Электроустановки потребителя не укомплектованы в полной мере защитными средствами. Отсутствуют инструмент с изолированными рукоятками и указатели отсутствия напряжения до 1000 В.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок п. 1.4.	01.09.2019
3.	При проведении проверки в учреждении отсутствует проектная и исполнительная документация по электроснабжению школы.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.3.2, п. 1.8.1 (зарегистрированы Минюстом	01.05.2020

	Электроснабжение осуществляется от одного источника.	РФ 22.01.03 №4145).	
4.	В учреждении отсутствует распорядительный документ об организации оперативного управления электрохозяйством	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.5.9 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
5.	Отсутствуют комплекты схем электроснабжения учреждения.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.6 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
6.	На электрощитах не нанесены соответствующие надписи (диспетчерские наименования) соответствующие схемам электроснабжения и предупреждающие знаки.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.20 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
7.	В учреждении не соблюдается установленный правилами охраны труда порядок выдачи ключей от электроустановок. Отсутствует распорядительный документ, регламентирующий порядок хранения и выдачи ключей.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Нарушен п. 3.13 ПОТЭЭ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593)	01.09.2019
8.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, оформление работ распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Журнал учета работ не ведется.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Нарушен п. 4.1, п. 4.2, п. 7.5, п. 8.1 ПОТЭЭ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593)	01.09.2019
9.	В учреждении у работников электрохозяйства отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.14 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
10.	Не обеспечена в полном объеме проверка соединения и состояния заземляющих устройств, системы зануления, системы уравнивания электрических потенциалов учреждения. Не обеспечено соединение сторонних проводящих частей (разделочные столы, столы с установленными на них электроприборами, мойки) на кухне в систему уравнивания электрических потенциалов.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.2, п. 2.7.13, п. 2.7.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
11.	Не обеспечено присоединение защитных заземляющих проводников к главному	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 2.7.13, п.	01.09.2019


	заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин. Не заземлены металлорукава электропроводки к станкам в мастерских, металлические кабельные короба в мастерских.	2.7.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	
12	На дверцах электрических распределительных устройств, щитков освещения не нанесен постоянный предупреждающий знак.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.20 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
13	Не обеспечено запираение на замок, с целью предотвращения случайного доступа к токоведущим частям, электрощита у входа в библиотеку.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
14	Не обеспечено проведение инструктажей по охране труда обслуживающего персонала сторонних организаций (командированного) с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении инструктажа.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.9 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок п. 46.6, п. 46.4 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593).	01.09.2019
15	Отсутствует распорядительный документ о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
16	Отсутствует техническая документация, по заземляющим устройствам школы, паспорта, акты.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.15 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	31.12.2019
17	В электрощитовом помещении на концах кабельных линий отсутствуют соответствующие бирки.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.4.5 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
18	Проводимыми в процессе эксплуатации тех. обслуживанием, ремонтом электрохозяйства учреждения не обеспечено исправное состояние электрических сетей учреждения, а именно высота установки электрических розеток в помещениях для пребывания детей ниже нормативной для детских учреждений- 1,8 м.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 6.6.30.	01.09.2019

19	Не назначен в организации ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.5.10 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	01.09.2019
20	Отсутствует распорядительный документ о предоставлении работникам специализированной организации, обслуживающей электроустановки по договору соответствующих прав в зависимости от формы оперативно-технического обслуживания.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.5, п. 46.10 (Зарегистрированы в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593).	01.09.2019
21	При проведении проверки в учреждении отсутствует проектная документация по местам установки и схемам электроснабжения системы аварийного освещения. Светильники аварийного освещения на лестничных маршах, коридорах и других путях эвакуации отсутствуют.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1, п. 2.12.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145)	31.12.2019

**Информацию о ходе выполнения настоящего предписания представить:** в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 по мере истечения сроков исполнения в письменной форме на имя заместителя руководителя управления Факс: 8(3532)44-50-23, E-mail: [aup.or@priuralnadzor.ru](mailto:aup.or@priuralnadzor.ru)


Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания получила:  
 Директор МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 8» Саяпина Светлана Васильевна

« 25 » марта 2019 г.



ПОДПИСЬ

Получить и подписать Предписание отказался

(делается отметка должностным лицом)